KOOSTE VAUVA- JA PERHEUINTIALTAAN VEDEN LAADUSTA

Uimahallin nimi ja paikkakunta:		
Allas, jossa vauva- ja perheuintia järjestetään:		
Koosteen laatija:		
Kaikki tutkimustulokset ovat tässä koosteessa		*(rastita, jos oikein)*
Osa tuloksista on liitteenä olevissa tutkimuspöytäkirjoissa		*(rastita, jos oikein)*
Osa tuloksista on toimitettu jo aiemmin		*(rastita, jos oikein)*

ALLASVEDEN LAATUVAATIMUKSET		
Laatumuuttujat	**Laatuvaatimus**	
Mikrobiologiset muuttujat	**raja-arvo**	**yksikkö**
Heterotrofinen pesäkeluku 22°C	**< 100**	pmy/ml
Heterotrofinen pesäkeluku 36°C	**< 100**	pmy/ml
Pseudomonas aeruginosa	**ei osoitettavissa**	/100 ml
Fysikaalis-kemialliset muuttujat	**raja-arvo**	**yksikkö**
Lämpötila [2)]	**≥ 32**	°C
Sameus	**≤ 0,4**	FTU
pH-arvo	**6,5 - 7,6**	
Sidottu kloori [1)]	**≤ 0,4**	mg/litra
Vapaa kloori, kun pH≤7,3	*≥ 0,3*	mg/litra
Vapaa kloori, kun pH>7,3	*≥ 0,4*	mg/litra
Vapaa kloori, lämminvesialtaat [1) 2)]	**≥ 0,6**	mg/litra
Vapaa kloorin maksimi, kaikki altaat	**≤ 1,2**	mg/litra
Nitraatti	**≤ 50**	mg/litra
KMnO4-luku	**≤ 10**	mg/litra
Urea	**≤ 0,8**	mg/litra
Trihalometaanit (THM) kloroformina	**≤ 50**	µg/litra

ALLASVEDEN TUTKIMUS						
Tutkimustulokset		**Tutkimuksen suoritustapa (rastita oikeat)**				
Tulos	pvm.	tutkija	oma-valvonta	valvonta-tutkimus	ennen vauva-uintia	vauva-uinnin jälkeen
Ei sovellettavissa vauvauintialtaaseen						
Ei sovellettavissa vauvauintialtaaseen						

[1)] Vapaan kloorin pitoisuuden on aina oltava vähintään 1,5-kertainen sidottuun klooriin verrattuna

[2)] Vauvauinnin aikana allas on lämminvesiallas

pvm. _____ / _____ _____ laatijan allekirjoitus _____

Toimitusosoite:
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry
Elimäenkatu 20 A
00510 Helsinki
vauvauinti@suh.fi